


H30 全九電協第 49 号
平成 30 年 9 月 11 日

各県工組理事長 殿

一般社団法人 全九州電気工事業協会
会長 花元 英彰



上下同時作業における事故再発防止について(周知依頼)

九州電力より人事事故情報の共有と再発防止についての依頼がありました。
内容は重量物のクレーン作業中に、重量物と鉄塔基礎の間に挟まれて死亡事故に至ったものです。

電気工事関係では、頻度は少ないと思われませんが、上下同時作業(柱上作業と電柱下部での作業など)の作業はあり得ます。十分に注意が必要です。

つきましては、支部を通じて関係者全員への周知方よろしくお願いします。

【添付資料】

- ・(周知)送電部門で発生した事故の再発防止策の配電部門への水平展開について ほか九州電力文書一式 (別紙 1、別紙 2、参考資料 1 ほか)

以上
扱い 田川